Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sulejówek, 2016-11-30

Dane Zamawiającego:

Horus-Energia Sp. z o.o.
ul. Drobiarska 43,
05-070 Sulejówek

Korekta zapytania ofertowego nr 11/2016

Zamawiający niniejszym informuje, iż dokonał następującej korekty:

- w załączniku nr 2 „Specyfikacja przedmiotu zamówienia" dokonano następujących zmian:

BYŁO:

OPIS	UWAGI
Wynajem aparatury do pomiarów elektrycznych Aparatura musi umożliwiać pomiar dokładnych przebiegów generowanej mocy czynnej, częstotliwości oraz napięcia energii elektrycznej wytwarzanej przez agregat prądotwórczy. Aparatura musi mieć możliwość rejestracji wszystkich trzech powyższych parametrów na jednej płaszczyźnie czasowej, w celu analizy zależności między zarejestrowanymi parametrami. Aparatura musi umożliwiać spełnienie warunków technicznych pomiaru: - pomiar w stanach stałego obciążenia - pomiar w czasie dynamicznych zmian obciążenia - częstotliwość pomiaru nie więcej niż 2 ms - minimalny jednorazowy czas pomiaru (okres zapisu danych) nie mniej niż 30 sekund - możliwość zapisu wyniku pomiaru w plikach edytowalnych Wynajem obejmuje także przeszkolenie pracowników wykonujących badania do korzystania ze sprzętu	-

JEST:

OPIS	UWAGI
Wynajem aparatury do pomiarów elektrycznych Aparatura musi umożliwiać pomiar dokładnych przebiegów generowanej mocy czynnej, częstotliwości oraz napięcia energii elektrycznej wytwarzanej przez agregat prądotwórczy **o parametrach znamionowych:** **- moc 200 kWe** **- napięcie 400/231 V** Aparatura musi mieć możliwość rejestracji wszystkich trzech powyższych parametrów na jednej płaszczyźnie czasowej, w celu analizy zależności między zarejestrowanymi parametrami. Aparatura musi umożliwiać spełnienie warunków technicznych pomiaru: - pomiar w stanach stałego obciążenia - pomiar w czasie dynamicznych zmian obciążenia - częstotliwość pomiaru nie więcej niż 2 ms - minimalny jednorazowy czas pomiaru (okres zapisu danych) nie mniej niż 30 sekund - możliwość zapisu wyniku pomiaru w plikach edytowalnych Wynajem obejmuje także przeszkolenie pracowników wykonujących badania do korzystania ze sprzętu	-

Błędny plik PDF z załącznikiem nr 2 usunięto z portalu „Baza konkurencyjności" i umieszczono aktualny, poprawiony dokument.

Pozostała treść dokumentów postępowania pozostała bez zmian.