Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sulejówek, 2016-10-14

Dane Zamawiającego:

Horus-Energia Sp. z o.o.
ul. Drobiarska 43,
05-070 Sulejówek

Korekta zapytania ofertowego nr 08/2016

Zamawiający niniejszym informuje, iż dokonał następujących korekt:

I. w załączniku nr 2 „Specyfikacja przedmiotu zamówienia" dokonano następujących zmian:

BYŁO:

CZĘŚĆ NR 4			
LP	**OPIS**	**ILOŚĆ**	**UWAGI**
1.	Reduktor lub zestaw reduktorów ciśnienia gazu ziemnego Wymagania: - zakres obsługiwanego wydatku: minimalnie 3,5Nm^3/h, maksymalne co najmniej 300Nm^3/h, - ciśnienie wejścia 400 kPa, - ciśnienie wyjścia: regulowane w zakresie od 50 od 200 kPa, - typ przyłącza: kołnierzowe	1	
2.	Reduktor lub zestaw reduktorów ciśnienia CO_2 Wymagania: - zakres obsługiwanego wydatku: minimalnie 1Nm^3/h, maksymalne co najmniej 300Nm^3/h, - ciśnienie wejścia 500 kPa, - ciśnienie wyjścia: regulowane w zakresie od 50 od 200 kPa, - typ przyłącza: kołnierzowe	1	
3.	Reduktor lub zestaw reduktorów ciśnienia propanu Wymagania: - zakres obsługiwanego wydatku: minimalnie 1Nm^3/h, maksymalne co najmniej 80Nm^3/h, - gaz na wejściu w fazie ciekłej - ciśnienie wyjścia (faza gazowa): regulowane w zakresie od 50 od 200 kPa,	1	

4.	Reduktor lub zestaw reduktorów ciśnienia acetylenu Wymagania: - maksymalny obsługiwany wydatek 10Nm^3/h, - ciśnienie wejścia 2500 kPa, - ciśnienie wyjścia: regulowane w zakresie od 50 od 200 kPa,	1	
5.	Reduktor lub zestaw reduktorów ciśnienia powietrza Wymagania: - maksymalny obsługiwany wydatek 300Nm3/h, - ciśnienie wejścia 400 kPa, - ciśnienie wyjścia: regulowane w zakresie od 50 od 200 kPa, - typ przyłącza: kołnierzowe	1	

CZĘŚĆ NR 5			
LP	**OPIS**	**ILOŚĆ**	**UWAGI**
1.	Regulator ciśnienia zerowego lub zestaw reduktorów ciśnienia gazu Wymagania: - przystosowany do pracy z następującymi gazami: gaz ziemny, CO_2, propan, acetylen, powietrze, - ciśnienie wejścia: regulowane w zakresie od 50 od 200 kPa, - ciśnienie wyjścia: 7 kPa, - zakres obsługiwanego wydatku: minimalnie 3,5Nm^3/h, maksymalne co najmniej 300Nm^3/h, - średnica przyłączy: nie mniej niż DN65 - typ przyłącza: kołnierzowe	1	
2.	Regulator ciśnienia zerowego lub zestaw reduktorów ciśnienia gazu Wymagania: - przystosowany do pracy z następującymi gazami: gaz ziemny, CO_2, propan, acetylen, powietrze, - ciśnienie wejścia: regulowane w zakresie od 50 od 200 kPa, - ciśnienie wyjścia: 7 kPa, - zakres obsługiwanego wydatku: minimalnie 1Nm3/h, maksymalne co najmniej 25 Nm3/h, - średnica przyłączy: nie mniej niż DN50 - typ przyłącza: kołnierzowe	1	

JEST:

	CZĘŚĆ NR 4		
LP	**OPIS**	**ILOŚĆ**	**UWAGI**
1.	Reduktor lub zestaw reduktorów ciśnienia gazu ziemnego Wymagania: - zakres obsługiwanego wydatku: minimalnie 3,5Nm^3/h, maksymalne co najmniej 300Nm^3/h, - ciśnienie wejścia 400 kPa, - ciśnienie wyjścia: regulowane w zakresie **od 100 od 200 kPa,** - typ przyłącza: kołnierzowe	1	
2.	Reduktor lub zestaw reduktorów ciśnienia CO_2 Wymagania: - zakres obsługiwanego wydatku: minimalnie 1Nm^3/h, maksymalne co najmniej 300Nm^3/h, - ciśnienie wejścia 500 kPa, - ciśnienie wyjścia: regulowane w zakresie **od 100 od 200 kPa,** - typ przyłącza: kołnierzowe	1	
3.	Reduktor lub zestaw reduktorów ciśnienia propanu Wymagania: - zakres obsługiwanego wydatku: minimalnie 1Nm^3/h, maksymalne co najmniej 80Nm^3/h, - gaz na wejściu w fazie ciekłej - ciśnienie wyjścia (faza gazowa): regulowane w zakresie **od 100 od 200 kPa,**	1	
4.	Reduktor lub zestaw reduktorów ciśnienia acetylenu Wymagania: - maksymalny obsługiwany wydatek 10Nm^3/h, - ciśnienie wejścia 2500 kPa, - ciśnienie wyjścia: regulowane w zakresie **od 100 od 200 kPa,**	1	
5.	Reduktor lub zestaw reduktorów ciśnienia powietrza Wymagania: - maksymalny obsługiwany wydatek 300Nm3/h, - ciśnienie wejścia 400 kPa, - ciśnienie wyjścia: regulowane w zakresie **od 100 od 200 kPa,** - typ przyłącza: kołnierzowe	1	

CZĘŚĆ NR 5			
LP	**OPIS**	**ILOŚĆ**	**UWAGI**
1.	**Reduktor lub zestaw reduktorów ciśnienia gazu** Wymagania: - przystosowany do pracy z następującymi gazami: gaz ziemny, CO_2, propan, acetylen, powietrze, - ciśnienie wejścia: regulowane w zakresie **od 100 od 200 kPa,** - ciśnienie wyjścia: 7 kPa, - zakres obsługiwanego wydatku: minimalnie 3,5Nm^3/h, maksymalne co najmniej 300Nm^3/h, - średnica przyłączy: nie mniej niż DN65 - typ przyłącza: kołnierzowe	1	
2.	**Reduktor lub zestaw reduktorów ciśnienia gazu** Wymagania: - przystosowany do pracy z następującymi gazami: gaz ziemny, CO_2, propan, acetylen, powietrze, - ciśnienie wejścia: regulowane w zakresie **od 100 od 200 kPa,** - ciśnienie wyjścia: 7 kPa, - zakres obsługiwanego wydatku: minimalnie 1Nm3/h, maksymalne co najmniej 25 Nm3/h, - średnica przyłączy: nie mniej niż DN50 - typ przyłącza: kołnierzowe	1	

Błędny plik PDF z załącznikiem nr 2 usunięto z portalu „Baza konkurencyjności" i umieszczono aktualny, poprawiony dokument.

II. W treści zapytania ofertowego dokonano następujących zmian:

- zmieniono maksymalny termin realizacji zamówienia:

Było: 14 listopada 2016 r.

Jest: 25 listopada 2016 r.

Błędny plik PDF z zapytaniem ofertowym usunięto z portalu „Baza konkurencyjności" i umieszczono aktualny, poprawiony dokument. Skorygowano również odpowiednie pole w formularzu na portalu „Baza konkurencyjności".

Pozostała treść dokumentów postępowania pozostała bez zmian.