Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS	UWAGI
Wynajem aparatury do pomiarów elektrycznych Aparatura musi umożliwiać pomiar dokładnych przebiegów generowanej mocy czynnej, częstotliwości oraz napięcia energii elektrycznej wytwarzanej przez agregat prądotwórczy o parametrach znamionowych: - moc 200 kWe - napięcie 400/231 V Aparatura musi mieć możliwość rejestracji wszystkich trzech powyższych parametrów na jednej płaszczyźnie czasowej, w celu analizy zależności między zarejestrowanymi parametrami. Aparatura musi umożliwiać spełnienie warunków technicznych pomiaru: - pomiar w stanach stałego obciążenia - pomiar w czasie dynamicznych zmian obciążenia - częstotliwość pomiaru nie więcej niż 2 ms - minimalny jednorazowy czas pomiaru (okres zapisu danych) nie mniej niż 30 sekund - możliwość zapisu wyniku pomiaru w plikach edytowalnych Wynajem obejmuje także przeszkolenie pracowników wykonujących badania do korzystania ze sprzętu	-