Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sulejówek, 17.11.2017

Dane Zamawiającego:

Horus-Energia Sp. z o.o.
ul. Drobiarska 43,
05-070 Sulejówek

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW

do zapytania ofertowego nr 10/2017

Zamawiający niniejszym informuje, iż wpłynęły 2 pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 1:

Jaką klasę dokładności posiadają przetworniki IPT-10 WIKA?

Pytanie nr 2:

Czy wskaźniki poziomu są kołnierzowe czy gwintowe? Jeśli są kołnierzowe, to jaką DN posiadają? Jeśli są gwintowe, to jaki gwint posiadają?

Pytanie nr 3:

Jaką gęstość posiada medium?

Pytanie nr 4:

Jaka jest minimalna temperatura, w której będą pracować komponenty?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Wymagana klasa dokładności 1.0.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:

Przyłącze gwintowe G1/2”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:

Od 42 kg/m3 do 162 kg/m3 (dla 60 bar).

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4:

Minimalna temperatura, w jakiej będą pracować komponenty, to ok. -50°C.

Treść dokumentów postępowania pozostała bez zmian. Nie wydłużono również terminu składania ofert.