Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sulejówek, 15.02.2018

Dane Zamawiającego:

Horus-Energia Sp. z o.o.
ul. Drobiarska 43,
05-070 Sulejówek

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW

do zapytania ofertowego nr 03/2018

Zamawiający niniejszym informuje, iż wpłynęło 1 pytanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 1:

„Proszę o podanie więcej informacji odnośnie strefy EX ATEX 1.

Czy strefa jest wyznaczona w pomieszczeniu (miejsce ustawienia urządzenia) ?

Czy strefa jest wewnątrz instalacji (w rurociągu)?

Jaki jest rodzaj grupy wybuchowej oraz klasa temperaturowa?”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Klasa zagrożenia pożarowego: PM E, D

Grupa zagrożenia wybuchowego: G2A1 T2T3

Instalacja rurociągowa pod zadaszeniem.

Treść dokumentów postępowania pozostała bez zmian. Nie wydłużono również terminu składania ofert.